

Техническое обслуживание дизельной электростанции

Периодичность	Через 50 моточасов	250 моточасов или раз в 6 мес.	500 моточасов или раз в 12 месяцев	1000 моточасов или раз в 24 месяца
Вид ТО	ТО-0	ТО-1	ТО-2	ТО-3
ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ				
Внешний осмотр	+	+	+	+
Проверка уровня ОЖ	+	+	+	+
Проверка концентрации ОЖ	+	+	+	+
Слив воды из топливного бака	+	+	+	+
Проверка АКБ	+	+	+	+
Замена масла и масляных фильтров	+	+	+	+
Протяжка резьбовых соединений	+	+	+	+
Проверка виброопор	+	+	+	+
Проверка системы вентиляции	+	+	+	+
Проверка впуска/выпуска воздуха	+	+	+	+
Проверка зарядного генератора	+	+	+	+
Проверка подзарядного устройства	+	+	+	+
Проверка подогревателя ОЖ	+	+	+	+
Замена топливных фильтров	+	+	+	+
Прокачка топливной системы	+	+	+	+
Проверка воздушных фильтров	+	+	+	+
Осмотр радиатора	+	+	+	+
Проверка приводных ремней	+	+	+	+
Проверка свечей накала	+	+	+	+
Замена воздушных фильтров	-	-	+	+
Осмотр турбины	-	-	+	+
Замена охлаждающей жидкости	-	-	-	+
Проверка зазоров клапанов	-	-	-	+
Внешняя ручная очистка	+	+	+	+
Запуск ДГУ на холостом ходу	+	+	+	+
Проверка функций защиты пульта	+	+	+	+
Запуск ДГУ под нагрузкой заказчика	+	+	+	+
Составление акта	+	+	+	+
Утилизация отработавших	+	+	+	+